ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области

ул. Ленина, д. 32/2, г. Кашин, 171640, телефон/факс (8234) 2 – 00 – 44

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 19 » апреля 202 2 г. г. Кашин № 41

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской

(должность, Ф.И.О. должностного лица внесшего представление)

области в Кашинском городском округе Тверской области Евсеева Светлана Владимировна

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 50 от 15.04.2022 г.

в отношении:

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина Ляшовой Оксаны Владимировны, 14.02.1982 г.р., место рождения: г.Ярославль, Ярославской области; зарегистрированной по адресу: Тверская область, Кесовогорский район, пос.Кесова Гора, ул.Октябрьская, д.3, кв.1; паспорт: серия 2805 №603962 выдан 12.04.2006 г. Кесовогорским отделом внутренних дел Тверской области, 692-016

установлено:

Согласно протокола об административном правонарушении от 15 апреля 2022 года, составленного главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области Слепневой М.В., установлено что: 04.04.2022 года в период с 12 часов 30 минут до 15 часов 40 минут при проведении плановой выездной проверки по решению о проведении плановой выездной проверки начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области Скрыпниковой Е.А. от 29.03.2022 года №11/22 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина (МБОУ Кесовогорская СОШ), расположенном по адресам: Тверская область, г. Кесовогорский район, пгт. Кесова Гора, ул. Ленинградская, д.2; пгт. Кесова Гора, ул. Экспериментальная, д.2, в присутствии директора МБОУ Кесовогорская СОШ Ляшовой О.В., установлены нарушения ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, п.1.8., п. 2.2.3., п.2.4.6.2, п.2.11.3. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.1., п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в следующем:

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах (поварешки); на пищеблоке по адресу ул. Ленинградская д.2 емкости в количестве 3 штук и на пищеблоке по адресу ул. Экспериментальная д.1 в количестве 4 штук имеют дефекты (отбитая эмаль)

В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в некоторых помещениях МБДОУ Кесовогорская СОШ по адресу ул. Экспериментальная д.1 на стенах и потолке имеются дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражения грибком, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на потолке и стенах горячего цеха, коридора пищеблока, музыкального зала, игровой группы «Сказка» частичное отслоение краски, следы протечек, грибок; в складском помещении для хранения овощей и фруктов, в коридоре перед обеденным залом на потолке грибок; в

коридоре рядом с кабинетом логопеда на стене около дверного проема трещины, вы штукатурка.

В нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момен проведения обследования на пищеблоке по адресу ул. Ленинградская д.2 в шкафу хранился уборочный инвентарь, не имеющий маркировки.

В нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» МБДОУ Кесовогорская СОШ не проводит производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, протоколы лабораторных исследований за 2021г., истекший период 2022г. не представлены (программа производственного контроля имеется).

В нарушение п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МБДОУ Кесовогорская СОШ допускается прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья без наличия маркировки, а именно: в складском помещении хранились морковь в количестве 5,2кг, картофель – 30кг, лук – 10,5кг без маркировки.

В нарушение п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в МБДОУ Кесовогорская СОШ по адресу ул.Экспериментальная д.1 допускается совместное хранение верхней и рабочей одежды на пищеблоке.

В нарушение п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» складское помещение для хранения овощей по адресу ул.Экспериментальная д.1 не оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

В нарушение п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в моечной пищеблока ул. Ленинградская д.2 емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства не промаркирована с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

В нарушение п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в подготовительных группах отсутствуют графики смены кипяченой воды с указанием времени смены.

выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного

(указать установленные при рассмотрении дела обстоятельства способствовавшие совершению административного правонарушения)

правонарушения: ненадлежащее исполнение должностным лицом – директором МБОУ Кесовогорская СОШ Ляшовой О.В.

обязанностей по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПРЕДЛАГАЮ:

директору МБОУ Кесовогорская СОШ Ляшовой О.В.

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, причин и условий, способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Кашинском районе, расположенный по адресу: 171640, г. Кашин, ул. Ленина, д. 32/ 2; тел. (48234) 2 – 00 – 44.

Невыполнение в установленный срок законного представления должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства в соответствии со ст.ст. 19.6.; 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде штрафа.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области

(подпись)

Евсеева С.В.
(расшифровка подписи)

вх.: №69-03-11/23-704-2022 от 19.04.2022 г.